

ИНСТРУКЦИЯ

**«О мерах пожарной безопасности
в ПГСК № 40»**

ИОТ-01-2020



МЫТИЩИ – 2020

«СОГЛАСОВАНО»

Протокол заседания Правления ПГСК №40
№ 4/2020 от «09» февраля 2020 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ПГСК № 40

Каштанов В.В.

« ___ » _____ 2020 года.

ИНСТРУКЦИЯ «О мерах пожарной безопасности в ПГСК № 40»

ИОТ–01–2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с дополнениями и изменениями) «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с дополнениями и изменениями), в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и прилагаемыми к Постановлению «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», а также других нормативно-технических документов, содержащих требования пожарной безопасности, на территории ПГСК № 40, и является обязательной для исполнения всеми членами, работниками и арендаторами ПГСК №40.

1.2. Работники ПГСК №40 допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.3. Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, а также с иными категориями работников (граждан) по решению Председателя ПГСК №40 проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.4. При изменении специфики работы проводится внеплановый инструктаж в соответствии с порядком, установленным Председателем ПГСК №40.

1.5. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа №» и «Журнале регистрации первичного противопожарного инструктажа».

1.6. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в ПГСК №40.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ГАРАЖНЫХ БОКСОВ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

2.1. Территория ПГСК №40, здание гаража и гаражные боксы должны постоянно содержаться в чистоте и очищаться от различных сгораемых материалов. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водосточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии подъездов к ПГСК №40 в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

2.3. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории ПГСК №40 не допускается.

2.5. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

2.6. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из зданий должны быть свободными. Здания ПГСК №40 должны быть обеспечены светящимися указателями «Выход», табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.7. В коридорах, вестибюлях, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.8. В период пребывания людей в зданиях, двери эвакуационных выходов допускается запирают только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

2.9. Здания ПГСК №40 должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре.

Для оповещения о пожаре могут использоваться: внутренняя телефонная и радиотрансляционная сеть, специально смонтированная сеть вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

2.10. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов должны быть установлены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.11. Работники ПГСК №40 должны быть проинформированы о пожарной безопасности и снабжению их средствами индивидуальной защиты. Помещения ПГСК №40 должны быть оснащены телефонной связью, специальным оборудованием, другими противопожарными средствами.

2.12. Дежурный сотрудник ЧОП должен быть обеспечен на случай возникновения пожара в дневное и ночное время телефонной связью, электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

2.13. Двери (люки) чердачных и технических помещений (складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) содержатся постоянно закрытыми на замок. Ключи от замков следует хранить на постах охраны №1 и дежурных администраторов хостела, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

2.14. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий содержатся в исправном состоянии.

2.15. В гаражных боксах проживание не допускается.

2.16. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, других легковоспламеняющихся материалов в зданиях ПГСК №40, гаражных боксах, а также в подвалах не допускается.

2.17. Курение в зданиях ПГСК №40 категорически запрещено.

2.18. В зданиях ПГСК №40 запрещается:

– производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

– устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

– применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

– использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. устройства для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);

– проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

– применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

– производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

– сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

– производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня;

– хранить и применять в подвальных и цокольных этажах ЛЖВ, ГМ, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;

– хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды, использованные обтирочные материалы;

– оставлять без присмотра включенные в сеть в сеть компьютеры, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

2.19. Работники к огневым и сварочным работам могут быть допущены только с письменного разрешения ответственного за пожарную безопасность в ПГСК №40. Работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. (Приложение: «Наряд-допуск на выполнение огневых работ»).

2.20. Здания и все помещения ПГСК №40 обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

2.21. По окончании окончания работы в служебном помещении (пребывания в гаражном боксе) работники ПГСК №40 (владельцы гаражных боксов), обязаны тщательно осмотреть помещение (гаражный бокс), устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещение (гаражный бокс) на ключ.

3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления и вентиляции воздуха ПГСК должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. Неисправные устройства систем отопления и вентиляции воздуха эксплуатировать не допускается.

3.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

3.4. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

3.5. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

3.6. При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ЭЛЕКТОРОЩИТОВАЯ

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ПГСК №40, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Ответственный за противопожарную безопасность обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

4.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

4.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

4.6. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

4.7. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

4.8. Все неисправности в электросетях и электрооборудовании, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и оборудование следует немедленно отключать от потребления электроэнергии.

4.9. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах, а также использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода, применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

4.10. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

4.11. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

4.12. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

4.13. Посты охраны должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на дежурных охранников и дежурных администраторов хостела.

5. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

5.1. Внутренние пожарные краны ПГСК №40 должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

6.1. Ответственный за противопожарную безопасность обеспечивает работоспособность и эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, на основе заключения договоров со специализированными организациями на обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.

6.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль качества их выполнения осуществляет должностное лицо ПГСК №40, ответственное за эксплуатацию установок. При этом Правление ПГСК №40 обязано обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность об этом пожарную охрану.

6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, ответственный за противопожарную безопасность должен обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

7. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

7.1. ПГСК №40 оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ПГСК №40 первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на ответственного за противопожарную безопасность.

7.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

– путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя.

– путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

7.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

7.8. Помещения и территория ПГСК №40 оборудуются первичными средствами пожаротушения. Огнетушители типа ОХМ, ОХВП при отрицательной температуре окружающей среды должны убираться в отапливаемое помещение. При размещении огнетушителей на открытых площадках необходимо предусмотреть меры по их защите от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

7.9. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7.10. Повседневный контроль над сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за противопожарную безопасность.

8. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

8.1. В помещениях ПГСК №40 необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

8.2. Работник, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек;
- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

8.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены работником, последний обязан немедленно сообщить ответственному за противопожарную безопасность (Председателю ПГСК №40) для принятия соответствующих мер.

8.4. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

8.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ПГСК №40 обязаны поставить в известность Председателя ПГСК №40 (инженера, ответственного за противопожарную безопасность), обеспечить отсутствие людей в аварийном помещении.

9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

9.1. В случае возникновения пожара действия работников ПГСК №40 и привлекаемых к тушению пожара лица в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

9.2. **При обнаружении пожара, обнаруживший пожар или его признаки** (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.) **обязан:**

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «**101, 112**», при этом четко сообщить, что горит, адрес, свою фамилию и номер телефона, место встречи пожарной команды;
- принять меры к эвакуации людей;
- отключить подачу электроэнергии в здание;
- приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения;
- сообщить о пожаре Председателю ПГСК №40 (инженеру);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений, информировать прибывших пожарных о месте пожара и наличии в здании людей, пожароопасных веществ и материалов;
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

9.3. **Член Правление ПГСК №40 (инженер) прибывший к месту пожара, обязан:**

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- прекратить все работы в здании ПГСК №40, не связанные с мерами по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- организовать отключение сетей электроснабжения и осуществление других мероприятий, способствующих распространения пожара;
- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о наличии людей в здании (помещениях), принятых мерах, о конструктивных особенностях здания (предоставить план здания), подъездных путях и расположениях водоисточников и действовать по его указанию в зависимости от обстановки.
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.

9.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники;
- эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.
- выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар;
- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

9.5. Все работники ПГСК №40 должны быть ознакомлены с планом действий Правления ПГСК №40 в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории Кооператива возлагается на инженера ПГСК № 40, ответственного за противопожарную безопасность, а в гаражных боксах - на их владельцев.

10.2. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на инженера ПГСК № 40, ответственного за противопожарную безопасность,.

10.3. Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на дежурных сотрудников ЧОП (охранников) и дежурных администраторов хостела.

10.4. Члены ПГСК №40 (владельцы и собственники гаражных боксов), работники, арендаторы и проживающие в хостеле обязаны изучить и неукоснительно соблюдать противопожарный режим в соответствии с настоящими требованиями.

10.5. В случае нарушения противопожарного режима Правление Кооператива вправе применить к нарушителям штрафные санкции, а при повторном нарушении составлять акт с передачей документов инспектору государственного пожарного надзора.

10.6. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Наряд-допуск (форма).

Ответственный за противопожарное состояние

(подпись)

(расшифровка подписи)

«УТВЕРЖДАЮ»

«__» _____ 202__г.

_____ / _____
(участок)

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан: _____
2. На выполнение работ: _____
3. Место проведения работ: _____
4. Состав исполнителей:

№ п/п	Ф.И.О. исполнителей	Квалификация (разряд)	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получен	
			подпись	дата
1.				
2.				

5. Планируемое время проведения работ:

Начало: _____ Окончание: _____

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:

- место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;
- строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования защитить от попадания на них искр, при необходимости полить водой;
- закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла.

7. Согласовано с ответственным за пожарную безопасность на участке:

_____ / _____ / _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

8. Место проведения работ подготовлено.

Ответственный за подготовку места проведения работ (главный инженер, заведующий хозяйством)

_____ / _____ / _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

9. Наряд-допуск продлен до _____

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) _____

11. Изменение состава бригады исполнителей:

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ
Ф.И.О.	с условиями работы ознакомлен проинструктирован	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ _____ / _____ / _____
(дата, время) (подпись) (расшифровка подписи)

